

**SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI ANALIZE VODE
 ZA MJESEC SIJEČANJ 2011.g.**

RB	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNA DOZVOLJENA KOLIČINA	JEDINICA MJERE	PITKA VODA
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	5,35
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	4,68
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	0,23
4.	MIRIS	bez		bez
5.	OKUS	bez		bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOKOVIH IONA	6,5 - 9,5	pH jedinica	7,37
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm / 20°C	553,8
8.	SEDIMENTNE TVARI nakon 2 sata		ml/l	
9.	UKUPNA TVRDOĆA	>60	CaCO ₃ mg/l	265
10.	KALCIJ		Ca mg/l	64,7
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	25,3
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ mg/l	834,5
13.	ALKALITET p		HCO ₃ mg/l	0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	9,28
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,80
16.	KLORIDI	250	Cl mg/l	28,1
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	29,6
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	9,95
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	0,0
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	5,5
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	0,0
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	499
25.	MASTI I ULJA		μg/l	
26.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	499
27.	SALINITET			0,0
28.	FLUORIDI	1500	F μg/l	
29.	ARSEN	50	μg/l	22,4
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,035
31.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l	0,40

Vukovar, 01.02.2011.

Voditelj laboratorija i tehnolog
Smiljana Dokmanović, dipl.inž.

**SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI ANALIZE VODE
 ZA MJESEC VELJAČU 2011.g.**

RB	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNA DOZVOLJENA KOLIČINA	JEDINICA MJERE	PITKA VODA
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	5,22
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	4,7
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	0,19
4.	MIRIS	bez		bez
5.	OKUS	bez		bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOKOVIH IONA	6,5 - 9,5	pH jedinica	7,41
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm / 20°C	815
8.	SEDIMENTNE TVARI nakon 2 sata		ml/l	
9.	UKUPNA TVRDOĆA	>60	CaCO ₃ mg/l	272
10.	KALCIJ		Ca mg/l	67,2
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	25,3
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ mg/l	840
13.	ALKALITET p		HCO ₃ mg/l	0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	8,72
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,92
16.	KLORIDI	250	Cl mg/l	28,6
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	26,2
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	10,6
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	0,0
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	5,31
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	0,0
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	441
25.	MASTI I ULJA		μg/l	
26.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	490
27.	SALINITET			0,0
28.	FLUORIDI	1500	F μg/l	
29.	ARSEN	50	μg/l	13,4
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,04
31.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l	0,41

**SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI
ANALIZE VODE ZA MJESEC OŽUJAK 2011. godine**

RB.	VRSTA ANALIZE	MDK	JM	Uzorak uzet sa mjesta			
				DUNAV	FILTER POLJA	PITKA VODA	ZDENAC BR.
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	6,24		7,79	12,7
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	28,6	7,22	4,13	13,0
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	23,56	2,6	0,29	1,98
4.	MIRIS	bez				bez	
5.	OKUS	bez				bez	
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIIH IONA	6,5-9,5	pH jedinica	8,24	7,43	7,45	7,35
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm /20°C	464	530	544	829
8.	SEDIMENTNE TVAR nakon 2 sata		ml/l	01			
9.	UKUPNA TVRDOĆA		CaCO ₃ mg/l	233		265	377
10.	KALCIJ		Ca mg/l	54,5		66,12	86,35
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	23,2		24,0	38,6
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ ⁻ mg/l	636	775	8301	1834
13.	ALKALITET p		HCO ₃ ⁻ mg/l	1,63	0,0	0,0	0,0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	4,88		4,73	1,65
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	4,51	2,37	1,94	3,22
16.	KLORIDI	250	Cl ⁻ mg/l	32,8	28,4	28,6	15,2
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	30,7		30,1	4,31
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	12,3		9,22	3,53
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,04	0,04	0,0	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	trag	trag	0,0	0,12
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	1,25		2,5	10,0
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	338	147	0,0	3587
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0		0,0	70
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	417		477	723
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C mg/l				
26.	TDS(ukupno otopljene tvari)		mg/l	409	465	480	724
27.	SALINITET			0,0	0,0	0,0	0,2
28.	MASTI I ULJA		μg/l	6733			
29.	ARSEN	50	As μg/l	5,37		20,6	99,5
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,09		0,03	0,19
31.	CIJANIDI	50	CN μg/l				
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l			0,40	

Vukovar, 07.04.11.



Vodovod grada Vukovara
d.o.o.
32010 Vukovar
Jana Bate 4

Voditelj laboratorija i tehnolog
Smiljana Dokmanović dipl.ing.
Smiljana Dokmanović

**SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI
ANALIZE VODE ZA MJESEC TRAVANJ 2011. godine**

RB.	VRSTA ANALIZE	MDK	JM	Uzorak uzet sa mjesta			
				DUNAV	FILTER POLJA	PITKA VODA	ZDENAC BR.
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	13,4		13,9	13,6
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	32,3	6,9	3,8	14,8
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	25,8	1,55	0,2	2,53
4.	MIRIS	bez				bez	
5.	OKUS	bez				bez	
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIIH IONA	6,5-9,5	pH jedinica	8,28	7,36	7,39	7,32
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm /20°C	421	485	511	882
8.	SEDIMENTNE TVAR nakon 2 sata		ml/l	0,1			
9.	UKUPNA TVRDOĆA		CaCO ₃ mg/l	226		252	377
10.	KALCIJ		Ca mg/l	53,7		64,3	95,8
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	23,3		21,8	34,7
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ ⁻ mg/l	612	712	754	1980
13.	ALKALITET p		HCO ₃ ⁻ mg/l	11,6	0,0	0,0	0,0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	7,51		7,23	2,47
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	5,13	2,17	1,65	3,19
16.	KLORIDI	250	Cl ⁻ mg/l	32,6	27,9	27,4	19,4
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	30,8		37,8	8,56
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	9,49		7,5	3,79
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,03	0,03	0,0	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	trag	trag	0,0	0,11
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	1,25		2,92	11,3
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	233	113	0,0	3421
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0		0,0	69,3
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	371		429	781
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C mg/l	3,08		1,92	2,8
26.	TDS(ukupno otopljene tvari)		mg/l	365	424	446	771
27.	SALINITET			0,0	0,0	0,0	0,19
28.	MASTI I ULJA		μg/l	9900			
29.	ARSEN	50	As μg/l				
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,07		0,02	0,093
31.	CIJANIDI	50	CN μg/l				
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l			0,40	

Vukovar, 02.05.11.



32010 Vukovar
Jana Bate 4

Voditelj laboratorija i tehnolog
Smiljana Dokmanović dipl.ing.
Smiljana Dokmanović

SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI ANALIZE VODE ZA MJESEC SVIBANJ 2011.g.

RB	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNA DOZVOLJENA KOLIČINA	JEDINICA MJERE	PITKA VODA
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	18,1
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	3,00
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	0,02
4.	MIRIS	bez		bez
5.	OKUS	bez		bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOKOVIH IONA	6,5 - 9,5	pH jedinica	7,32
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm / 20°C	469
8.	SEDIMENTNE TVARI nakon 2 sata		ml/l	
9.	UKUPNA TVRDOĆA	>60	CaCO ₃ mg/l	234
10.	KALCIJ		Ca mg/l	59,5
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	20,6
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ mg/l	670
13.	ALKALITET p		HCO ₃ mg/l	0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	6,42
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,47
16.	KLORIDI	250	Cl mg/l	32,4
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	31,8
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	5,16
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	0,0
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	2,5
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	0,0
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	459
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C/mg/l	
26.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	405
27.	SALINITET			0,0
28.	MASTI I ULJA		μg/l	
29.	ARSEN	50	μg/l	
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,09
31.	CIJANIDI	50	CN/μg/l	
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l	0,42

SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI**ANALIZE VODE ZA MJESEC LIPANJ 2011. godine**

RB.	VRSTA ANALIZE	MDK	JM	Uzorak uzet sa mjesta			
				DUNAV	FILTER POLJA	PITKA VODA	ZDENAC BR: 1;2
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	22,0		21,4	14,9
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	30,4	6,16	3,0	12,6
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	32	1,1	0,02	1,81
4.	MIRIS	bez				bez	
5.	OKUS	bez				bez	
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	6,5-9,5	pH jedinica	8,01	7,12	7,28	7,23
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm /20°C	319	400	411	828
8.	SEDIMENTNE TVAR nakon 2 sata		ml/l	0,1			
9.	UKUPNA TVRDOĆA		CaCO ₃ mg/l	171		204	388
10.	KALCIJ		Ca mg/l	48,1		55,6	86,5
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	12,3		15,7	41,5
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ ⁻ mg/l	457	571	594	1863
13.	ALKALITET p		HCO ₃ ⁻ mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	3,9		4,03	1,43
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	4,49	1,84	1,43	3,01
16.	KLORIDI	250	Cl ⁻ mg/l	27,8	27,6	27,4	20,5
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	17,8		16,1	5,94
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	5,85		4,09	2,98
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,06	0,04	0,0	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	trag	trag	0,0	0,12
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	1,25		2,5	12,5
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	317	93,7	0,0	3645
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0		0,0	55,7
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	305		359	781
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C mg/l				
26.	TDS(ukupno otopljene tvari)		mg/l	283	349	358	727
27.	SALINITET			0,0	0,0	0,0	0,19
28.	MASTI I ULJA		μg/l	1400			
29.	ARSEN	50	As μg/l				
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,22		0,05	0,25
31.	CIJANIDI	50	CN μg/l				
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l			0,41	

SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI ANALIZE VODE ZA MJESEC SRPANJ 2011.g.

RB	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNA DOZVOLJENA KOLIČINA	JEDINICA MJERE	PITKA VODA
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	21,9
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	3,19
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	0,01
4.	MIRIS	bez		bez
5.	OKUS	bez		bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOKOVIH IONA	6,5 - 9,5	pH jedinica	7,34
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm / 20°C	441
8.	SEDIMENTNE TVARI nakon 2 sata		ml/l	
9.	UKUPNA TVRDOĆA	>60	CaCO ₃ mg/l	201
10.	KALCIJ		Ca mg/l	56,6
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	14,5
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ mg/l	670
13.	ALKALITET p		HCO ₃ mg/l	0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	3,4
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,51
16.	KLORIDI	250	Cl mg/l	26,1
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	21,3
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	5,09
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	0,0
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	2,5
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	0,0
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	397
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C/mg/l	2,14
26.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	389
27.	SALINITET			0,0
28.	MASTI I ULJA		μg/l	
29.	ARSEN	50	μg/l	
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,09
31.	CIJANIDI	50	CN/μg/l	
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l	0,42

SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI ANALIZE VODE ZA MJESEC KOLOVOZ 2011.g.

RB	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNA DOZVOLJENA KOLIČINA	JEDINICA MJERE	PITKA VODA
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	21,4
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	3,10
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	1,57
4.	MIRIS	bez		bez
5.	OKUS	bez		bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOKOVIH IONA	6,5 - 9,5	pH jedinica	7,43
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm / 20°C	473
8.	SEDIMENTNE TVARI nakon 2 sata		ml/l	
9.	UKUPNA TVRDOĆA	>60	CaCO ₃ mg/l	209
10.	KALCIJ		Ca mg/l	54,8
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	17
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ mg/l	660
13.	ALKALITET p		HCO ₃ mg/l	0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	5,37
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,51
16.	KLORIDI	250	Cl mg/l	24,4
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	20,4
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	5,28
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	0,0
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	2,5
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	0,0
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	418
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C/mg/l	1,93
26.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	412
27.	SALINITET			0,0
28.	MASTI I ULJA		μg/l	
29.	ARSEN	50	μg/l	
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,09
31.	CIJANIDI	50	CN/μg/l	
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l	0,44

SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI ANALIZE VODE ZA MJESEC RUJAN 2011.g.

RB	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNA DOZVOLJENA KOLIČINA	JEDINICA MJERE	PITKA VODA
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	21,1
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	3,50
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	0,55
4.	MIRIS	bez		bez
5.	OKUS	bez		bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOKOVIH IONA	6,5 - 9,5	pH jedinica	7,47
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm / 20°C	493
8.	SEDIMENTNE TVARI nakon 2 sata		ml/l	
9.	UKUPNA TVRDOĆA	>60	CaCO ₃ mg/l	203
10.	KALCIJ		Ca mg/l	56,9
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	14,8
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ mg/l	673
13.	ALKALITET p		HCO ₃ mg/l	0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	5,98
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,40
16.	KLORIDI	250	Cl mg/l	22,3
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	21
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	4,53
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	0,0
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	2,5
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	0,0
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	434
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C/mg/l	1,63
26.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	430
27.	SALINITET			0,0
28.	MASTI I ULJA		μg/l	
29.	ARSEN	50	μg/l	17,9
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,01
31.	CIJANIDI	50	CN/μg/l	
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l	0,04

SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI ANALIZE VODE ZA MJESEC LISTOPAD 2011.g.

RB	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNA DOZVOLJENA KOLIČINA	JEDINICA MJERE	PITKA VODA
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	14,4
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	3,10
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	0,2
4.	MIRIS	bez		bez
5.	OKUS	bez		bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOKOVIH IONA	6,5 - 9,5	pH jedinica	7,41
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm / 20°C	519
8.	SEDIMENTNE TVARI nakon 2 sata		ml/l	
9.	UKUPNA TVRDOĆA	>60	CaCO ₃ mg/l	222
10.	KALCIJ		Ca mg/l	57,7
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	18,7
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ mg/l	732
13.	ALKALITET p		HCO ₃ mg/l	0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	7,00
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,57
16.	KLORIDI	250	Cl mg/l	21,2
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	21,7
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	5,22
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	0,0
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	3,13
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	0,0
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	415
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C/mg/l	1,68
26.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	454
27.	SALINITET			0,0
28.	MASTI I ULJA		μg/l	
29.	ARSEN	50	μg/l	22,1
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,00
31.	CIJANIDI	50	CN/μg/l	
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l	0,43

**SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI ANALIZE VODE
 ZA MJESEC STUDENI 2011.g.**

RB	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNA DOZVOLJENA KOLIČINA	JEDINICA MJERE	PITKA VODA
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	9,38
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	3,20
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	0,37
4.	MIRIS	bez		bez
5.	OKUS	bez		bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOKOVIH IONA	6,5 - 9,5	pH jedinica	7,38
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm / 20°C	553
8.	SEDIMENTNE TVARI nakon 2 sata		ml/l	
9.	UKUPNA TVRDOĆA	>60	CaCO ₃ mg/l	233
10.	KALCIJ		Ca mg/l	60,9
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	19,6
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ mg/l	772
13.	ALKALITET p		HCO ₃ mg/l	0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	8,63
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,55
16.	KLORIDI	250	Cl mg/l	22,1
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	24,6
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	5,3
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	0,0
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	3,75
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	0,0
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	479
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C/mg/l	1,6
26.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	483
27.	SALINITET			0,0
28.	MASTI I ULJA		μg/l	
29.	ARSEN	50	μg/l	9,15
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,01
31.	CIJANIDI	50	CN/μg/l	
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l	0,41

**SREDNJE MJESEČNE FIZIKALNO KEMIJSKE VRIJEDNOSTI ANALIZE VODE
 ZA MJESEC PROSINAC 2011.g.**

RB	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNA DOZVOLJENA KOLIČINA	JEDINICA MJERE	PITKA VODA
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	6,5
2.	BOJA	20	mg/l PtCo skale	3,00
3.	MUTNOĆA	4	°NTU	0,58
4.	MIRIS	bez		bez
5.	OKUS	bez		bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOKOVIH IONA	6,5 - 9,5	pH jedinica	7,42
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm / 20°C	566
8.	SEDIMENTNE TVARI nakon 2 sata		ml/l	
9.	UKUPNA TVRDOĆA	>60	CaCO ₃ mg/l	246
10.	KALCIJ		Ca mg/l	64,1
11.	MAGNEZIJ		Mg mg/l	20,7
12.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ mg/l	740
13.	ALKALITET p		HCO ₃ mg/l	0
14.	OTOPLJENI KISIK		mg/l	8,95
15.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,38
16.	KLORIDI	250	Cl mg/l	26,5
17.	SULFATI	250	SO ₄ mg/l	37,1
18.	NITRATI	50	NO ₃ mg/l	6,15
19.	NITRITI	0,50	NO ₂ mg/l	0,0
20.	AMONIJAK	0,50	NH ₄ ⁺ mg/l	0,0
21.	SILIKATI	20	SiO ₂ mg/l	3,75
22.	ŽELJEZO	200	Fe μg/l	0,0
23.	MANGAN	50	Mn μg/l	0,0
24.	ISPARNI OSTATAK 105°C	<1000	mg/l /105°C	503
25.	UKUPNI ORGANSKI UGLJIK (TOC)		C/mg/l	1,48
26.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	494
27.	SALINITET			0,0
28.	MASTI I ULJA		μg/l	
29.	ARSEN	50	μg/l	16,2
30.	ALUMINIJ	0,2	Al mg/l	0,00
31.	CIJANIDI	50	CN/μg/l	
32.	SLOBODNI KLOR	0,50	Cl ₂ mg/l	0,41