

**SREDNJE MJESEČNE VRIJEDNOSTI FIZIKALNO KEMIJSKE
ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA MJESEC LISTOPAD 2024.g**

RB.	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNO DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI	MJERNA JEDINICA	VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	13,7
2.	BOJA	20	mg/ PtCo skale	3,0
3.	MUTNOĆA	0,30	NTU	0,28
4.	MIRIS	bez		Bez
5.	OKUS	bez		Bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	6,5-9,5	pH jedinica	7,69
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm/20 °C	382,0
8.	UKUPNA TVRDOĆA		CaCO ₃ mg/l	181,3
9.	KALCIJ		mg/l	52,0
10.	MAGNEZIJ		mg/l	12,4
11.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ ⁻ mg/l	170,0
12.	ALKALITET p		HCO ₃ ⁻ mg/l	0,0
13.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,18
14.	KLORIDI	250	mg/l	18,85
15.	SULFATI	250	mg/l	46,0
16.	NITRATI	50	mg/l	7,56
17.	NITRITI	0,50	mg/l	0,00
18.	AMONIJAK	0,50	mg/l	0,0
19.	SILIKATI	50	mg/l	6,0
20.	ŽELJEZO	200	μg/l	18,7
21.	MANGAN	50	μg/l	20,4
22.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	333,6
23.	SALINITET			0,0
24.	ARSEN	10	μg/l	0,0
25.	ALUMINIJ	200	μg/l	61,1
26.	TOC (ukupni organski ugljik)			1,72
27.	SLOBODNI KLOR	0,50	mg/l	0,48

Vukovar, 04.11.2024.