Vodovod grada Vukovara d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Jana Bate 4, 32010 Vukovar
OIB: 95863787953
web:
e-mail:
tel. +385 (0)32 424 727
fax: +385 (0)32 424 724

SREDNJE MJESEČNE VRIJEDNOSTI FIZIKALNO KEMIJSKIH ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA MJESEC VELJAČA 2026.g

RB.	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNO DOZVOLJENA VRIJEDNOST	MJERNA JEDINICA	VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	4,7
2.	BOJA	20	mg/ PtCo skale	3,0
3.	MUTNOĆA	0,30	NTU	0,23
4.	MIRIS	bez		Bez
5.	OKUS	bez		Bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	6,5-9,5	pH jedinica	7,68
7.	VODLJIVOST	2500	µS/cm/20 °C	509,8
8.	UKUPNA TVRDOĆA	-	$CaCO_3$mg/l	216,9
9.	KALCIJ	-	mg/l	61,2
10.	MAGNEZIJ	-	mg/l	15,5
11.	ALKALITET m	>30	HCO_3^-mg/l	229,2
12.	ALKALITET p	-	HCO_3^-mg/l	0,0
13.	UTROŠAK $KMnO_4$	5	O_2mg/l	1,36
14.	KLORIDI	250	mg/l	33,4
15.	SULFATI	250	mg/l	45,0
16.	NITRATI	50	mg/l	8,90
17.	NITRITI	0,50	mg/l	0,001
18.	AMONIJAK	0,50	mg/l	0,0
19.	SILIKATI	50	mg/l	5,80
20.	ŽELJEZO	200	µg/l	0,0
21.	MANGAN	50	µg/l	19,8
22.	TDS (ukupno otopljene tvari)	-	mg/l	454,5
23.	SALINITET	-		0,0
24.	ARSEN	10	µg/l	0,87
25.	ALUMINIJ	200	µg/l	64,3
26.	TOC (ukupni organski ugljik)	-		2,02
27.	SLOBODNI KLOR	0,50	mg/l	0,49

Vukovar, 03.03.2026.

Valentina Musa dipl.ing.
INŽENJER LABORATORIJA