

**SREDNJE MJESEČNE VRIJEDNOSTI FIZIKALNO KEMIJSKIH
ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA MJESEC SRPANJ 2026.g**

RB.	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNO DOZVOLJENA VRIJEDNOST	MJERNA JEDINICA	VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	23,5
2.	BOJA	20	mg/ PtCo skale	3,0
3.	MUTNOĆA	0,30	NTU	0,13
4.	MIRIS	bez		Bez
5.	OKUS	bez		Bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	6,5-9,5	pH jedinica	7,61
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm/20 °C	352,3
8.	UKUPNA TVRDOĆA	-	CaCO ₃ mg/l	152,3
9.	KALCIJ	-	mg/l	41,2
10.	MAGNEZIJ	-	mg/l	11,9
11.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ ⁻ mg/l	170,8
12.	ALKALITET p	-	HCO ₃ ⁻ mg/l	0,0
13.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	0,90
14.	KLORIDI	250	mg/l	18,1
15.	SULFATI	250	mg/l	30,0
16.	NITRATI	50	mg/l	3,9
17.	NITRITI	0,50	mg/l	0,00
18.	AMONIJAK	0,50	mg/l	0,0
19.	SILIKATI	50	mg/l	4,6
20.	ŽELJEZO	200	μg/l	0,0
21.	MANGAN	50	μg/l	9,0
22.	TDS (ukupno otopljene tvari)	-	mg/l	314,4
23.	SALINITET	-		0,10
24.	ARSEN	10	μg/l	0,018
25.	ALUMINIJ	200	μg/l	141,3
26.	TOC (ukupni organski ugljik)	-		1,49
27.	SLOBODNI KLOR	0,50	mg/l	0,48

Vukovar, 07.08.2026.

Valentina Muša dipl.ing.
INŽENJER LABORATORIJA

