

**SREDNJE MJESEČNE VRIJEDNOSTI FIZIKALNO KEMIJSKIH  
ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZONE OPSKRBE ILOK ZA MJESEC RUJAN 2026.g**

| RB. | VRSTA ANALIZE                   | MAKSIMALNO<br>DOZVOLJENA<br>VRIJEDNOST | MJERNA JEDINICA       | VODA ZA LJUDSKU<br>POTROŠNJU |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1.  | TEMPERATURA VODE                | 25                                     | °C                    | 19,0                         |
| 2.  | BOJA                            | 20                                     | mg/ PtCo skale        | 0,9                          |
| 3.  | MUTNOĆA                         | 4                                      | NTU                   | 0,08                         |
| 4.  | MIRIS                           | bez                                    |                       | Bez                          |
| 5.  | OKUS                            | bez                                    |                       | Bez                          |
| 6.  | KONCENTRACIJA<br>VODIKOVIH IONA | 6,5-9,5                                | pH jedinica           | 7,65                         |
| 7.  | VODLJIVOST                      | 2500                                   | μS/cm/20<br>°C        | 706                          |
| 8.  | ALKALITET m                     | >30                                    | HCO <sub>3</sub> mg/l | 489,4                        |
| 9.  | ALKALITET p                     | -                                      | HCO <sub>3</sub> mg/l | 0,0                          |
| 10. | UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>       | 5                                      | O <sub>2</sub> mg/l   | 0,53                         |
| 11. | KLORIDI                         | 250                                    | mg/l                  | 17,72                        |
| 12. | NITRATI                         | 50                                     | mg/l                  | 3,57                         |
| 13. | NITRITI                         | 0,50                                   | mg/l                  | 0,017                        |
| 14. | AMONIJAK                        | 0,50                                   | mg/l                  | 0,014                        |
| 15. | ŽELJEZO                         | 200                                    | μg/l                  | 19,6                         |
| 16. | MANGAN                          | 50                                     | μg/l                  | 11,3                         |
| 17. | TDS (ukupno otopljene tvari)    | -                                      | mg/l                  | 629                          |
| 18. | SALINITET                       | -                                      |                       | 0,3                          |
| 19. | ARSEN                           | 10                                     | μg/l                  | 0,246                        |
| 20. | TOC (ukupni organski ugljik)    | -                                      |                       | 3,36                         |
| 21. | SLOBODNI KLOR                   | 0,50                                   | mg/l                  | 0,12                         |

Ilok , 12.10.2026.

**Josipa Dornai Kuprešak**  
**dipl.ing.biotehn.**  
TEHNOLOG

